

## **INLOCUIRE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA PE DC 1281, PE ACELASI TRASEU, IN CADRUL UAT VINTILEASCA SAT NECULELE, JUDETUL VRANCEA**

I.D.: 30866528

Documente participare:

- 6-ADV1036285.zip

---

Data publicarii	21.09.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	27.09.18	Pretul estimativ:	135.466,00 RON

---

Descriere: Reteaua de alimentare cu apa, noua, propusa a inlocui vechea retea de alimentare cu apa, va fi realizata din conducta PE ID De 110...63, Pn 10, in lungime totala, de 1.280 ml, in urmatoarea gama de diametre: - Conducta PE ID De 110, Pn 10: 160 ml; - Conducta PE ID De 63, Pn 10: 1.120 ml. Conducta va fi racordata direct in camera vanelor si va fi montata ingropat, pe traseu paralel cu reseaua de alimentare cu apa existenta, la o distanta de min. 30 cm, de conducta existenta, pentru asigurarea refacerii bransamentelor existente (piesa de racord si un tronson de conducta suplimentar, de maximum 1 ml - 42 bucati) Reteaua de distributie a apei potabile, alimentată gravitacional, va fi alcătuită din conducte de polietilenă, îngropate la o adâncime de 1,20 m (adâncimea de îngheț). Conductele folosite vor avea Acord Tehnic, corespunzator gamei de presiuni necesare (10 bari) si vor avea Aviz Sanitar pentru folosirea in cadrul retelelor de alimentare cu apa. Data fiind precaritatea resurselor de apa si asigurarii posibilitatii de alimentare a masinii de interventie la incendiu, pentru interventia la incendiu, in aceste zone, s-a asigurat montarea unui hidrant de interventie la incendiu, suprateran, Dn 80 mm. De asemenea, pe reseaua de distributie, se vor monta doua camine de rupere de presiune, iar in capatul retelei, un camin de golire.  
**REALIZAREA LUCRARI SE VA EFECTUA IN MAXIM 3 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE**

---