

**Furnizarea unui sistem de climatizare pentru biroul Formatiei Operare Statii Fixe de Monitorizare - FOSFM din cadrul DR TIMIS, ANCOM, birou situat la mansarda cladirii sediului directiei din Timisoara, str. Horia nr. 24.**

I.D.: 21929512

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.08.17 | Coduri CPV | 42512000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 31.08.17 | Pretul estimativ: | 10.212,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

---

Descriere: Se propune achizitia si instalarea unui sistem de climatizare, în încăperea unde își desfășoară activitatea personalul aferent FOSFM, cu următoarele caracteristici si cerinte: - aparat de aer conditionat cu inverter - monosplit cu unitate interioara convertibila (pardoseala/tavan) - capacitate racire/încalzire: 24000/24000 BTU - clasa de energie racire/încalzire: A/A - agent frigorific: R410A - functii: racire/încalzire/dezumidificare/ventilare/auto - functii ventilator la unitatea interioara: auto + 3 trepte de viteza - functie auto-restart dupa întreruperea alimentarii cu energie electrica - functie auto-diagnoza - nivel de zgomot interior lt; 47 dB - filtre multiple pentru unitatea interioara: anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf - cu telecomanda - timer pentru programare regimuri de functionare 24 ore - temperaturi de functionare racire/încalzire (?C): -15...+48/-18...+18 - dimensiuni maxime latime x înaltime x adâncime (mm) : 1000 x 220 x 650 - tensiune de alimentare (V)/frecventa (Hz): 230/50 Furnizorul va asigura, cu titlu gratuit, toate materialele necesare instalarii si punerii în functiune a sistemului (traseu frigorific cu izolatie cu o lungime de aproximativ 8 metri, console sustinere unitate exterioara, tub evacuare condens, suporti de prindere unitati interioare, cablu electric, mufe, conectori, ?uruburi, pat cablu PVC, etc.) si va efectua, cu titlu gratuit, toate reparatiile necesare pentru a remedia defectiunile ivite la peretii interiori si exteriori în urma instalarii si punerii în functiune a sistemului (refacerea zidariei si finisajelor cu glet, zugraviri cu vopsea lavabila, etc.) pentru readucerea acestora la situatia initiala.

---