

---

## Verificare retea hidranti interior

I.D.: 89472348

---

Data publicarii	14.11.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 240,00 RON - 240,00 RON

---

Descriere: Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestriala  
Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate cu „HIDRANT” (dacă este cazul), conform Normativului I 7, art. 7.23.11.1.1.1; - Verificarea funcționabilității robinetelor de hidrant și a modului de manevrare; - Alimentarea cu apă.

---