

---

## **REVIZIE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE CONFORM ORD 179/2015**

I.D.: 73203048

---

Data publicarii	15.09.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.008,00 RON - 3.008,00 RON

---

Descriere: Revizia tehnica a instalatie de utilizare gaze naturale,, avand urmatoorii consumatori : • Lungimea conductei de L=155ml -Verificarea arzatoarelor , a stari imbinarilor si a garniturilor de etansare aferente -Verificarea stabilitati conductelor montate aparent pe suporturi - Verificarea etanseitati imbinari conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa, cu sapun sau cu alte tehnologi de verificare a etanseitati - Verificarea functionari aparatelor de masurare, control,reglare si de siguranta -Verificarea functionari echipamentului de reglare din instalatia de utilizare -Verificarea stari rasuflatorilor si a caminelor existente -Verificarea documentelor prezentate de client, din care reiese ca a fost efectuata curatirea cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatori economici autorizati, emise cu maxim 6 luni inainte de data verificarii tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale -Verificarea stari constructiilor care adapostesc statiile si posturile de reglare sau reglare masurare -Verificarea documentelor, prezentate de client, care sa ateste efectuarea in termen a verificari tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de catre operatori economici autorizati de inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor ,Recipientilor sub presiune si intalatiilor de ridicat -Efectuarea probei de etanseitate la presiune ,conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale

---