

Revizie grup electrogen

I.D.: 63816662

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.12.21 | Coduri CPV | 50532300-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 08.12.21 | Pretul estimativ: | 5.462,18 RON - 5.462,18 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: DNSC deține un grup electrogen GEBAS - A 170 ZW-C. Specificații tehnice pentru revizie tehnică grup electrogen GEBAS - A 170 ZW-C: 1. înlocuire filtru pe furtunul pompei de amorsare; 2. înlocuire furtunuri preîncălzitor; 3. înlocuire filtre de ulei (1 buc.) și combustibil (2 buc.); 4. înlocuire ulei motor termic (minim 16 litri); 5. verificarea circuitului de răcire 6. înlocuire lichid de răcire 7. înlocuire filtru aer 8. verificare sistem de alimentare și distribuție a combustibilului 9. reglaje și verificare funcționare (sondă combustibil etc) 10. curățarea componentelor grupului electrogen (sondă combustibil etc) și a podelei de mizerie (urme de ulei, praf, etc) 11. garanția lucrărilor efectuate și a pieselor înlocuite - minim 12 luni (va include remedierea eventualelor scurgeri/pierderi de ulei/lichide de răcire/combustibil rezultate în urma intervenției) 12. se va furniza un proces verbal cu piesele și lucrările efectuate.
