

servicii de intretinere, revizie si reparatie a lifturilor

I.D.: 25512573

Data publicarii	25.01.18	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.18	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: servicii de intretinere, revizie si reparatie a lifturilor 6. LUCRARI NECESARE DE INTRETINERE, REPARATIE SI REVIZIE A ASCENSOARELOR A. Revizii tehnice curente efectuate lunar: - curatarea ascensorului; - verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; - verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere; - ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere; - verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora; - verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora; - verificarea functionarii mecanismelor ascensorului; - verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii; - verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor; - verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa; - verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare; - verificarea conexiunilor prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice; - verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni; - verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune; - verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; - verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune; - verificarea usilor de acces la putul ascensorului. B. Interventii la deranjamente Prestatorul va interveni la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este nevoie asupra ascensoarelor astfel incat acestea sa functioneze corespunzator din punct de vedere tehnic. C. Revizii generale Acestea se vor efectua intr-un interval de timp conditionat de: - marcajul de conformitate; - destinatia ascensorului; - starea sa tehnica; - conditiile de mediu; - vechimea ascensorului; - regimul de functionare (frecventa de conectare si durata de actionare) In cazul reviziei generale pe langa lucrarile mentionate la lit. A se vor mai executa cel putin urmatoarele: - demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat - roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului; - spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului; - spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei proaspat; - verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului; - demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea functionarii acestora; - demontarea rotii de frictiune, spalarea si ungerea axelor si lagarelor.