

## **Contract având ca obiect achiziția de servicii de revizie și reparație pentru un UPS trifazic de mare capacitate (25kVA).**

I.D.: 67219730

Documente participare:

- Solicitare\_de\_oferte\_serv\_intretinere\_si\_rep\_UPS.pdf

|                                  |          |                   |                               |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii                  | 18.03.22 | Coduri CPV        | 50323000-5                    |
| Termenul limita pentru depunere: | 23.03.22 | Pretul estimativ: | 14.100,00 RON - 14.100,00 RON |

Descriere: I. Obiectul contractului de servicii: prestarea serviciilor de reparație și revizie pentru un UPS PowerScale 25kVA, aflat la sediul Direcției Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24. A. Caracteristici UPS: - regim de funcționare: true online (dublă conversie) - putere aparentă nominală: 25 kVA - tensiune de intrare (alimentare) UPS: 3x400/230V 50Hz - tensiune de ieșire UPS: 3x400/230V 50 Hz II. Documente care dovedesc înregistrarea și capacitatea tehnică: - Ofertantul va prezenta, în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. - Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat să execute lucrări de întreținere și servicii pentru acest tip de echipament. III. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): Revizia tehnică anuală se va efectua în perioada 01.09.2022-30.09.2022 și va cuprinde următoarele operațiuni: - curățarea de praf a echipamentelor; - Verificarea conexiunilor intrare - ieșire - Verificarea conexiunii de împământare - Verificare semnalizări optice - Verificare semnalizări acustice - Măsurători / citiri ale parametrilor, incluzând și logo-ul evenimentelor - Efectuarea testelor de funcționare (verificarea capacității bateriilor, verificarea sistemului de alarmare, verificarea funcționării corecte a sistemului, verificarea funcționării corecte a monitorizării sistemului de UPS-uri local și de la distanță); La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți. 2. REPARAȚII ACCIDENTALE Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prelabile gratuite și vor cuprinde reparații mecano-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a UPS-ului în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii va fi de maxim 72 de ore. După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera. Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor în termen de 10 zile lucrătoare. Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor accidentale și eventualelor defecțiuni constatate la UPS-ul menționat. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de UPS, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz.