
Verificare tehnica in utilizare centrale termice, combustibil lemn

I.D.: 89188346

Data publicarii	08.11.23	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.520,00 RON - 1.520,00 RON

Descriere: Pachet verificare tehnica in utilizare pentru: cazan apa calda, combustibil lemn (2 bc) si verificare/ reglare supape de siguranta cu arc (5bc x ss 1"), si inlocuire 2 ml snur etansare fibra de sticla 18x18 pt usa cazan, dupa cum urmeaza: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului/utilizatorului 3. curatare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 5. proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 6. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT C7-2010 7. VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt cazan apa calda, combustibil solid, lichid sau gazos cu $P \leq 400$ kW si intocmire raport de verificari, incercari si probe pt fiecare cazan apa calda, conf PT ISCIR A1-2010
