

Servicii mentenanta la hidranti interiori/exteriori si de detectie si alarmare la incendiu-centrala

I.D.: 64573690

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.12.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.750,00 RON - 1.750,00 RON

Descriere: Servicii de mentenanta semestriala a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor compusa din hidranti interiori si exteriori Executarea unui test de functionare . Verificarea starii si functionabilitatii hidrantilor interiori STAS 1478 - 90: Verificarea starii si functionabilitatii hidrantilor interiori: -starea robinetilor, manometrelor, furtunelor si a tevilor de refulare -masurarea presiunilor asigurate la fiecare hidrant -verificarea garniturilor racordurilor de 2" si a etanseitatii acesteia. Sistem compus din Maxim : cca 120 detectori; 30 butoane; 30 sirene int/ext Verificari semestrial IDSAI: -Întretinerea preventiva a centralei de semnalizare; -Se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect, întrerupere, scurtcircuit, punerea la masa a circuitelor si buclelor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit, trebuie sa se constate semnalizarea la centrala a tuturor acestor defecte, retranslatia la dispecerat; -Se verifica conutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene separat cu alimentare pe fiecare sursa de alimentare -Se verifica vizual placile din centrala, starea de integritate a circuitelor si contactelor, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Întretinerea preventiva a detectorilor si butoanelor de semnalizare -Se verifica vizual starea de integritate a acestora, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie cabluri, doze
