

Servicii mentenanta la hidranti interiori/exteriori si de detectie si alarmare la incendiu-centrala

I.D.: 64573690

Data publicarii	21.12.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.750,00 RON - 1.750,00 RON

Descriere: Servicii de mentenanta semestrială a instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor compusă din hidranți interiori și exteriori Executarea unui test de funcționare . Verificarea stării și funcționabilității hidranților interiori STAS 1478 - 90: Verificarea stării și funcționabilității hidranților interiori: -starea robinetelor, manometrelor, furtunelor și a tevelor de refulare -masurarea presiunilor asigurate la fiecare hidrant -verificarea garniturilor racordurilor de 2" și a etanșeității acestora. Sistem compus din Maxim : cca 120 detectori; 30 butoane; 30 sirene int/ext Verificari semestrial IDSAI: -Întreținerea preventivă a centralei de semnalizare; -Se execută simularea reală a tuturor condițiilor de defect, întrerupere, scurtcircuit, punerea la masă a circuitelor și buclelor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit, trebuie să se constate semnalizarea la centrală a tuturor acestor defecte, retranslatia la dispecerat; -Se verifică conutarea pe sursă tampon de alimentare, se verifică semnalizarile la sirene separat cu alimentare pe fiecare sursă de alimentare -Se verifică vizual plăcile din centrală, starea de integritate a circuitelor și contactelor, curățire de praf și impurități dacă este cazul; -Întreținerea preventivă a detectorilor și butoanelor de semnalizare -Se verifică vizual starea de integritate a acestora, curățire de praf și impurități dacă este cazul; -Se verifică starea de integritate a cablurilor, traseelor de protecție cabluri, doze
