

Racordare la retea Electrica a Casei de Cultura Onisifor Ghibu

I.D.: 87407162

Documente participare:

- Anunt de participare 4.pdf

Data publicarii	28.09.23	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	29.09.23	Pretul estimativ:	68.000,00 RON - 68.000,00 RON

Descriere: Conform Aviz tehnic de racordare nr. 7020230420000 din 10.05.2023 Descrierea solutiei de racordare: Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la TDjt al PT 2 Saliste, PTZ 2 20/0,4 KV SALISTE, 20/0.4 kV,400 KVA Racordarea la TDjt a PT 2 Saliste a unei LES 0,4 kV , cablu cu sectiune 3x240+120 mmp, pe o lungime de 250 m pe str. Barii si Str. Garii, in tub de protectie la subtraversarea strazi Garii, si continuat pana la stalpul existent al LEA 0,4 kV de pe str. Steaza. Racordarea la FD pr. prin cablu subteran 3x150+70 mmp, l-2m, a unui BMPT (de exterior cu carcasa de PAFS si vizor din sticla), echipat conform ST 4/2020 in sistem TN, disj. I= 100 A, Ind=300 mA, DPST 03 si contor electronic trifazat. FD si BMPT-ul se vor amplasa langa imobilul " Casa de cultura Onisifor Ghibu", fara afectarea circulatiei publice. Se va realiza priza de pamant Rp < 4 ohmi la FD si BMPT. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.
