

## Servicii de mentenanta grup electrogen

I.D.: 77050943

Data publicarii 04.01.23 Coduri CPV 50532300-6

Termenul limita pentru depunere: 19.01.23 Pretul estimativ: 3.750,00 RON - 3.750,00 RON

Descriere: Descriere contract: Servicii de mentenanta grup electrogen, tip COELMO, 80 KW, care constau in : 1. Intretinere lunara (timp de 11 luni); 2. O revizie anuala (in a 12 a luna) ; 3. Service in caz de defect, pe baza de deviz separat./ Lista operatiunilor care fac obiectul contractului : 1. ÎNTRETINERE LUNARA -Operatiuni: Verificare motor, nivel ulei, nivel combustibil Verificare baterie - nivel electrolit baterie, încarcare daca este cazul - nivel încarcare baterie, încarcare baterie daca este cazul Verificare functionalitate panou de automatizare - verificare functionare afisaj Verificarea functionarii în modul TEST - functionarea timp de 10 minute - simulare cadere tensiune retea si preluare automata a sarcinii în modul TEST Verificarea functionarii în modul MANUAL în gol si/sau în sarcina Verificarea functionarii în modul AUTOMAT în gol si/sau în sarcina - functionare timp de 10 minute - verificarea trecerii automate de pe retea pe generator - verificarea timpilor de comutare si preluare a sarcinii (întârziere la caderea tensiunii, timpul de întârziere a comutarii la venirea retelei) -verificarea contactorilor din AAR; 2. REVIZIE ANUALA - Operatiuni: Verificare motor: nivel ulei, etansari toba esapament - kit fum, curatarea depunerilor de gaze arse, înlocuire filtru ulei, înlocuire filtru combustibil, verificarea curelelor, verificarea si curatarea filtrului de aer; Verificare sistem de racire: termostat, alimentarea cu aer, conducta de aspirare; Verificarea sistem de ungere (schimb ulei, schimbare filtru, schimbare elemente de filtru, verificare ulei; Verificare sistem de combustibil (etanseitate rezervor, verificare aerisire, curatarea sistemului, bujie, et. Verificare parte electrica - conexiuni baterie - nivel electrolit baterie, nivel încarcare baterie, încarcare baterie daca este cazul - verificare senzori - conexiuni RETEA, GENERATOR, SARCINA - verificare alternator Verificare functionalitate panou de automatizare - verificare functionare afisaj - verificare parametri utilizator si modificarea acestora la cerinta utilizatorului Verificarea functionarii în modul TEST - functionarea timp de 10 minute - verificarea etansari garnituri, suruburi etc - functionare senzori (simulare avarie) - verificare tensiuni generate - calibrare tensiuni, curenti (dupa caz) - simulare cadere tensiune retea si preluare automata a sarcinii în modul TEST Verificarea functionarii în modul MANUAL si AUTOMAT în gol si/sau în sarcina - functionarea timp de 10 minute - trecerea manuala de pe retea pe generator cu ajutorul controller-ului Verificare senzori de temperature si presiune, termometru. Verificare semnale de avarie. / 3. SERVICE in caz de defect, la instalatiile sau echipamentele aferente grupului, la solicitarea beneficiarului, pe baza de deviz separat. Reparatiile efectuate si piesele inlocuite vor avea garantie min. 12 luni./ OBS: La punctele 1 si 2, in valoarea contractului intra manopera cat si materialele si consumabilele necesare. NU se accepta depasirea valorii estimate.