
FURNIZARE SI INSTALARE SISTEME DE DETECTARE , SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME ADMISE DE OXIGEN IN ATMOSFERA, PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

I.D.: 84860805

Data publicarii	20.07.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 336.134,45 RON - 336.134,45 RON

Descriere: Judetul Hunedoara are incheiat contractul de finantare nr. 1694/13.09.2022 aferent proiectului "Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate". Obiectivul general al proiectului îl reprezintă răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID 19 prin îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV2 și de gestionare a crizei sanitare. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii. Se vor achiziționa echipamente de detecție O2 împreună cu servicii de montaj și conectare electrică a echipamentelor, servicii de configurare, testare și PIF echipamente. Se va monta un sistem de detecție a nivelului de concentrație de oxigen și alarmare , după cum urmează: la parter 12 bucati detectori senzori O2 și 12 bucati unitati de alarmare combinata audio-vizuala iar la etaj 27 bucati detectori senzori O2 și 27 bucati unitati de alarmare combinata audio-vizuala.
