

---

## REVIZIE SISTEM DE ALARMARE LA INCENDIU

I.D.: 81957747

---

Data publicarii	08.05.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 150,00 RON - 150,00 RON

---

Descriere: 1.Verificarea starii de integritate a sistemului si instalatiei; 2.Verificarea tensiunii de alimentare a surselor (baza si rezerva); 3.Verificarea starii de functionare generala; 4.Verificarea functionarii semnalizarii optice si acustice; 5.Verificarea functionarii semnalizarilor de la detectoare si butoane manuale; 6.Verificarea functionarea detectoarelor si butoanelor de semnalizare; 7.Verificarea sensibilitatii detectoarelor; 8.Verificarea conditiile de mediu în care functioneaza detectoarele; 9.Asigurarea degajarii spatiului în jurul detectoarelor si butoanelor manuale; 10.Verificarea starii marcajelor de identificare; 11.Verificarea capacitatii bateriei de acumuloare: tensiune, starea contactelor; 12.Verificarea comutarii automate a surselor de alimentare cu energie electrica; 13.Verificarea functionarii globale a semnalizarilor de defect; 14.Verificarea functionarii dispozitivelor exterioare de alarmare; 15.Întretinerea preventiva a centralelor de semnalizare, detectoarelor si butoanelor (curatare de praf si impuritati, vizual starea circuitelor si contactelor); 16.Verificarea integritatii cablurilor de semnalizare; Verificarea se va consemna intr-o fisa de interventii care cuprinde operatiile executate precum si constatarile facute si piesele sau componentele care trebuie inlocuite.

---