

Prestari servicii climatizare - resetare temperatura de functionare la pompa de caldura CLIVET

I.D.: 55612872

Data publicarii	30.03.21	Coduri CPV	50531300-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 226,24 RON - 226,24 RON

Descriere: Verificat parametrii de functionare ai pompei de caldura. Verificat functionare senzor de temperatura de pe circuitul pompei de caldura. Setat limitele de functionare intre 17-19 grd.C. Efectuat probe de functionare.
