

---

## **SERVICE LA CENTRALA TERMICA CU CAZANE ACM DE PUTERE TOTALA MAXIMA DE 1500 KW**

I.D.: 96464937

---

Data publicarii	23.04.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.600,00 RON - 13.600,00 RON

---

Descriere: Operatii care se efectueaza : 1. Verificarea tensiunii de alimentare 2. Verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente 3. Verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare 4. Verificarea electrovanelor si dispozitivelor de siguranta 5. Verificarea presostatelor de aer si gaz 6. Verificarea etanseitatii cazanului 7. Verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului 8. Verificarea pompei de circulatie 9. Verificarea presiunii la vasele de expansiune 10. Verificarea functionarii boilerelor instalate la centrale 11. Asigura existenta, in central termica, a instructiunilor tehnice specific pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/ echipamentului. Semestrial se vor efectua operatii de curatare cazane, curatare si reglare arzatoare, efectuare analiza gaze ardere , emitere buletine de analiza a gazelor de ardere. Acestea intra in pretul contractului de service. In pretul ofertat nu sunt prinse inlocuirea de piese necesare ca urmare a constatarilor efectuate si nici manopera pentru situatii in care se constata defectiuni majore (inlocuire cazan , arzator, pompe de gabarit mare, boiler, vase expansiune, vana cu 3 cai

---