

Pachet verificare tehnică in utilizare cazan apă caldă și verificarea supape de siguranta

I.D.: 75140066

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.260,00 RON - 1.260,00 RON

Descriere: Admiterea functionarii / VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 1 bc cazan apa calda, combustibil lichid/ solid; de/ montare, verificare/ reglare si sigilare pt supapele de siguranta cu arc (2 bc supapa de siguranta cu arc 1 1/4", 7 bc supapa de siguranta cu arc 1") care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului, presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT 5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica; 6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator) 7. verificare/ dupa caz curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posteroara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan; 8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanse
