

Întreținere periodică preventivă (revizie tehnică semestrială) echipament aer condiționat EMERSON S2

I.D.: 44231902

Data publicarii	16.10.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.620,00 RON - 1.620,00 RON

Descriere: ntreținere periodică preventivă (revizie tehnică semestrială) echipament aer condiționat EMERSON S2EDA2000B00020FX + HCR51100GG. Operațiunile generice ce se realizează în cadrul reviziilor periodice sunt enumerate mai jos: Echipamente tip Close Control (EMERSON)

1. Controlul conexiunilor electrice și verificarea parametrilor rețelei electrice;
2. Demontarea și curățarea sau înlocuirea, după caz, a filtrelor de aer ;
3. Controlul evaporatorului;
4. Verificarea ventilatorului / ventilatoarelor evaporatorului (rotatie, curent absorbit, vibrații, zgomote);
5. Curățarea și controlul condensatorului;
6. Verificarea ventilatorului / ventilatoarelor condensatorului (rotatie, curent absorbit, vibrații, zgomote);
7. Controlul etanșeității traseului frigorific;
8. Verificarea valorilor presiunilor și temperaturilor circuitului frigorific;
9. Pornire agregat și verificare în funcționare;
10. Verificarea blocului electronic (funcții, parametri).
11. Verificarea compresorului (curent absorbit, temperatura, zgomote);
12. Curățarea și verificarea sistemului de umidificare - dacă există în dotarea echipamentului (înlocuirea cilindrului de umidificare ori de câte ori e nevoie);
13. Verificarea funcționării întregului sistem la parametrii programați. Valoarea reviziilor include manopera și materialele marunte necesare efectuării operațiilor menționate mai sus. În valoarea reviziilor nu sunt incluse eventuale piese de schimb, consumabile și materiale precum freon, ulei frigorific, izolații ter