

## **Servicii de întreținere a ascensorului de marfa de la Sucursala BNR Iasi**

I.D.: 5939458

---

Data publicarii	06.04.15	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.15	Pretul estimativ:	2.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Se solicita prestarea serviciilor de service si întreținere a ascensorului de marfa de la Sucursala Iasi, de catre o firma autorizata ISCIR. - În cadrul service-ului se vor executa 2 revizii tehnice curente/luna, facturabile lunar si revizia generala anuala în vederea autorizarii. - Prestatorul va cuprinde în oferta sa reviziile curente si revizia generala . - Valoarea consumabilelor necesare service-ului cât si valoarea interventiilor (manopera+deplasare) aparute accidental si solicitate de beneficiar, vor fi incluse în valoarea reviziilor curente. Caracteristici ascensor Ascensor marfa 300kg tip B.K.G. 3 statii Nr.fab. 73606/2006 Asc. SC Elmas SRL fara însotitor permanent Masa cabina 167kg Suprafata utila cabina 1,045 mp 1-Obiectul lucrarilor de revizie tehnica curenta : -informare client referitor la începerea activitatii de revizie -curatirea (în sens tehnic) trolului, camerei masinii, cabinei si putului -completarea cu ulei a bair trolului si a tuturor lagarelor - verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere - umplerea cu unsoare consistenta a ungateoarelor si verificarea gresarii -verificarea îmbinarilor cu suruburi de la trolu -stabilirea gradului de uzura al sabotilor frânei, verificarea functionarii frânei si reglarea acesteia -verificarea cuplajului elastic -stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune si al cablului limitatorului de viteza -ungerea pieselor supuse frecarii -verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare -verificarea functionarii componentelor de securitate -verificarea sigurantelor electrice -verificarea si reglarea opririi cabinei în statii -verificarea uniformitatii întinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora -verificarea uzurii ghidajelor(patine,role,etc) cabinei si contragreutatii -ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii -verificarea sistemului de verificare optica si acustica -verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea întretenirii -verificarea existentei instructiunilor de exploatare - consemnarea defectiunilor constatate 2- Obiectul reviziei generale - demontarea partii superioare a carcasi reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat- roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului; - spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului; - spalarea si montarea la loc a carcasi trolului si completarea cu ulei proaspat - verificarea instalatiei electrice din camera masinii din put si cabina - demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea acestora - demontarea rotii de frictie, spalarea si ungerea axelor si lagarelor Verificarile vor respecta PT R2-2010

---