
Sistem automat de stingere a incendiului cu fiole cu gaz inert

I.D.: 59599157

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.08.21 | Coduri CPV | 35111500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 102.440,00 RON - 102.440,00 RON

Descriere: Sistem automat de stingere a incendiului cu 46 fiole cu gaz inert: - clase de incendiu: A, F, E (echipamente electrice); - garanția și durata de utilizare este de 10 ani care curge de la semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă acceptat; - nu necesită test de etanșeitate a camerei; - nu necesită contract de mentenanță lunară și verificări de funcționare anuale; - nu necesită țevi, butelii sub presiune, centrală de incendiu, generator de curent și UPS; - sistemul nu depinde pentru a funcționa de senzori, presiune, centrală sau surse de energie electrică; - stingerea focului se face prin inundarea zonală și nu prin inundarea totală a camerei protejate; - declanșarea se face când temperatura din zona protejată (zonală nu ambientală) atinge 80° - 90° C; - agentul de stingere nu trebuie să fie toxic pentru oameni; - agentul de stingere trebuie să fie un produs biodegradabil și ecologic; - sistemul trebuie să fie relocabil, să se poată muta cu ușurință într-o nouă locație. - gazele inerte produc trei acțiuni: răcire, stingere și protecție la reaprindere - pentru Clasa F și E. - gazele expulzate nu afectează funcționarea echipamentelor electrice; - fiolele cu gaz inert au marcaj CE și sunt înregistrate în Lista Produselor Certificate conf. OMAI 88/2012. A se vedea caietul de sarcini atasat ce conține definițiile, obiectivele și cerințele minime obligatorii solicitate de autoritatea contractantă.
