
Intretinere, mentenanta si reparatii sistem curenti slabi

I.D.: 81994671

Data publicarii	09.05.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	31.200,00 RON - 31.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Intretinere, mentenanta lunara si reparatii sistem curenti slabi in 2 locatii: system alarmare incendiu, interventii corective. Pentru orice defect constatat si care necesita piese noi se va intocmi separat oferta pentru furnizare si inlocuirea acestora. Lucrarile se vor executa numai dupa aprobarea devizului de reparatii. Verificare tehnica trimestriala a sistemului de detectie incendiu: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor); o Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei; Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari; Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor; Testarea liniilor si a interfetelor cu alte echipamente; o Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma; Verificarea programarii centralei; Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista; Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica; trape de fum; efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray, spray aer comprimat) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala mai putin
