
„Lucrari de suplimentare putere electrica cu 100 kw in pavilionul A sectia Sterilizare”

I.D.: 13222933

Data publicarii	02.06.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.06.16	Pretul estimativ:	25.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Conform descrierii din caietul de sarcini: 1. Cablu cupru trifazat CYABY 3x70+35 mm 100 ml
2. Cablu cupru 3X70+35 mm 20 ml 3. Cablu cupru 3X70+35 mm rezistent la temperaturi inalte 5 ml 4. Cablu cupru 3x25+16 mm 15 ml 5. Tablou electric metalic 1 buc. 6. Intrerupator general tetrapolar 400 A reglabil 2 buc. 7. Intrerupator tetrapolar 200 A 1 buc. 8. Intrerupator tetrapolar 63 A 1 buc. 9. Pat de cablu metalic zincat cu capac 120x120 mm 100 ml
