
Mentenananta sisteme de detectie si alarmare incendiu

I.D.: 44318022

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	50324100-3 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 14.760,00 RON - 14.760,00 RON

Descriere: Verificare tehnica lunara a sistemului de detectie incendiu: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor); o Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei; Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari; Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor; Testarea liniilor si a interfetelor cu alte echipamente; o Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma; Verificarea programarii centralei; Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista; Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica; efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray, spray aer comprimat) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala.Întreținerea profilactica a centralei de semnalizare, inclusiv stare soft configurare-lunara.Verificarea comutării automate a surselor de alimentare, tensiune rețea, tensiune sursa auxiliara, curent încărcare sursa auxiliara-lunara.Verificarea globală a funcționarii semnalizărilor de alarma si defect, verificarea tuturor acționariilor centralei-lunara.Verificarea conexiunilor instalației, a rigletelor de legături, inspecție vizuala a circuitelor si componentelor-trimestriala.Verificare butoane manual de semnalizare incendiu, inclusive probe de funcționare. Pretul este exprimat in ron fara TVA
