

REPARATIE VENTILATOR BOOSTER INSTALATIE DESULFURARE TIP HOWDEN, COD CPV 50532000-3

I.D.: 80889890

Documente participare:

- 6 MODELE FORMULARE.doc
- FisaDate_DF1176278.pdf
- Strategie de contractare_signed.pdf
- Proiect de contract_signed.pdf
- Formulare - modele_signed.pdf
- Declaratie persoane functii de decizie_signed.pdf
- caiet de sarcini nr.7217-2023_signed.pdf
- ANEXE la proiectul de contract_signed.pdf
- DUAE_CERERE_218875.xml

Data publicarii	14.04.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.05.23	Pretul estimativ:	3.198.991,14 RON - 3.198.991,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Cerințele tehnice sunt precizate în caietul de sarcini nr. 7217/22.03.2023, întocmit de către Serviciul Mecanic, al Societății Electrocentrale Craiova. Reparția ventilatorului booster instalatie desulfurare tip HOWDEN se efectueaza în vederea reducerii continutului de dioxid de sulf (SO₂) din gazele de ardere evacuate în atmosfera, rezultate din arderea combustibililor fosili (lignit) în cele doua cazane de abur de 525 t/h aferente blocurilor energetice 1 și 2. Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere (WFGD) de tip umed, foloseste ca substanta absorbanta suspensia de calcar. Gazele de ardere provenite de la cazanele de abur ale blocurilor energetice sunt evacuate cu ajutorul unor ventilatoare de gaze catre instalatia de desulfurarte. Pentru a compensa pierderile de presiune din cadrul instalatiei de desulfurare a fost prevazut cate un ventilator booster axial pentru fiecare bloc energetic, montat înainte de aceasta instalatie. Datorita defecțiunilor aparute în fuctionare, este necesar să se efectueze un serviciu de reparații la ventilatorul nr.2 care să asigure funcționarea optimă și în regim de siguranță a acestuia. Solicitarile de clarificari se vor face cu 13 zile înainte de data de depunere a ofertelor la sectiunea intrebari în SEAP, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite cu cel puțin 10 zile înainte de data de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse pana la termenul stabilit pe primirea acestora.
