

Verificare stingator tip P6 (19 BUC) SI G2 (3 BUC)- GPPNR16

I.D.: 44601185

Data
publicarii

25.11.19

Coduri CPV

50413200-5

Pretul
estimativ:

220,00 RON - 220,00 RON

Descriere: Verificarea stingatoarelor de incendiu portabile încărcate cu pulbere (sau cu spuma si CO2) consta în: - verificarea presiunii din recipient, verificarea agentului de stingere, etichetare cu termen de valabilitate; Reîncarcarea stingatoarelor de incendiu portabile încărcate cu pulbere (sau cu spuma si CO2) consta în: - încărcarea recipientului cu praf, spuma si CO2 si cu agent propulsor, etichetare cu termen de valabilitate, sigilare. Agentul de stingere - pulbere ecologica uscata universala tip ABC care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Agentul de stingere - solutie spumanta care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru focarele tip A,B. Spumantul nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Gazul propulsor - azotul (N2) gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. Termenul de garantie al lucrarilor de verificarea, reîncarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu este de 12 luni, iar termenul de executie al lucrarilor de maxim 5 zile. VERIFICARE ANUALA stingator tip P6 (19 BUC) SI G2 (3 BUC)- GPPNR16 PRET NEGOCIAT CERTIFICAT DE CONFORMITATE SI GARANTIE PROGRAMARE PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019