

I.1.Servicii de Mentenanță : I.1.1. - Mentenanță preventivă: revizii tehnice și intretinere cu scopul de a mentine Instalatiile și Echipamentele intr-o stare tehnică corespunzătoare; I.1.2.- Mentenanța corectivă : reparații și intervenții accidentale cu scopul de corectare și eliminare a defecțiunil

I.D.: 54664736

Documente participare:

- Instructiuni Operatori Economici.pdf
 - Statie de Epurare ape uzate zona I.pdf
 - Statie de Epurare ape uzate zona II.pdf
 - Statie de tratare apa.pdf
-

Data publicarii 01.03.21 Coduri CPV 45232430-5 45247270-3 45259000-7 50421000-2 71631000-0

Termenul limita pentru depunere: 08.03.21

Descriere: Obiecticul Consultării îl reprezintă culegerea de informații necesare întocmirii Documentației de atribuire a unui Acord – cadru pentru achiziționarea serviciilor de operare, intretinere, monitorizare și mentenanță preventivă și corectivă a stațiilor de epurare a apelor uzate și a stației de tratare a apei potabile aparținând SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTĂ BACĂU. Serviciile pentru Stația de tratare apă potabilă constau în verificarea, respectiv repararea echipamentelor din dotarea stațiilor și reprezintă ansamblul de operații, respectiv de măsuratori executate de Ofertant, pentru ca stația să funcționeze în parametrii specificați. Astfel încât buletinele de analiză de apă potabilă să fie în parametri normali și în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Serviciile pentru Stația de epurare apă uzată – zona 1 Pediatrie și Stația de epurare apă uzată – zona 2 UPU constau în verificarea, respectiv repararea echipamentelor din dotarea stațiilor și reprezintă ansamblul de operații, respectiv de măsuratori executate de Ofertant, pentru ca stațiile să funcționeze în parametrii specificați. Astfel, indicatorii de calitate pentru probele prelevate de apă uzată la ieșirea din stațiile de epurare, trebuie să se încadreze în valorile maxim admisibile conform NTPA-002. Ofertantul va intretine sistemele, asigurând intretinerea zilnică, preventivă și repararea defecțiunilor aparute în instalațiile de automatizare, de comandă electrică și pneumatică, de filtrare, purificare, clorinare și epurare a apei în vederea funcționării corecte și în siguranța a stațiilor de tratare/epurare a apei prezentate în tabelul de mai jos: Nr. Crt. Denumire stație Localitate 1 Stație de tratare apă potabilă Spital Județean de Urgență Bacău Bacău 2 Stație epurare apă uzată ZONA 1 Pediatrie Bacău 3 Stație epurare apă uzată ZONA 2 UPU Bacău
