
verificare tehnica in utilizare cazan apa calda, combust solid + verificare supape de siguranta

I.D.: 51040018

Data publicarii	26.10.20	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 560,00 RON - 560,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 1 bc cazan apa calda, combustibil solid (lemn) cu P< 400 kW; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (3 bc supapa de siguranta cu arc <=1 ") care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT 5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica; 6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator) 7. verificare curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan; 8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 10. intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt c
