

Verificare si intretinere instalatie de limitare si stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminal de containere

I.D.: 39706789

Data publicarii	12.11.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 30.000,00 RON - 30.000,00 RON

Descriere: In conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Instalatia de stins incendiu cu sprinklere a fost pusa in functiune in anul 2003 si de la punerea in functiune si pana in prezent nu a fost efectuata nici o revizie generala a instalatiei. Aceasta instalatie echipeaza sectiunea 2 din Magazia de grupaj CFS si este compusa din doua camere de comanda care au in dotare urmatoarele : Camera nr. 1: - aparat ACS, apa-aer nr.1, tip robinete Bacau DN150-Pn10 - statie centrala pentru instalatia automata de stins incendiu tip sprinkler, sistem apa-aer. PN10; Dn150 - electrocompresor nr. 1 - 2 HP Camera nr.2 : - aparat ACS, apa-aer nr.2, tip robinete Bacau DN150-Pn10 - statie centrala pentru instalatia automata de stins incendiu tip sprinkler, sistem apa-aer. PN10; Dn150 - electrocompresor nr. 2 - 2 HP Totodata, instalatia mai cuprinde si cca. 456 capete sprinkler DN 15-Pn10 pe o suprafata de 3.000 mp la o inaltime de cca. 8m, robineti cu clapa fluture centrica actionat electric Dn80-Pn10, Robineti cu sfera Dn80-Pn10, Dn100-Pn10, Robineti cu clapa fluture DN125-Pn10, Dn150-Pn10, Robineti trecere Dn15-Pn10, Manometre 10 bari Dn15-Pn10, Robinet de hidrant cu racord fix de tip C Dn50-Pn10 si Conducte otel DN15, 50, 80, 100, 125, 150mm;
