

Statie de tratare chimica a apei din centrala termica a RATEN ICN Pitesti

I.D.: 42281981

Documente participare:

- Nota justificativa privind det val estimate.pdf
- pr contract 2.doc
- 5118-parte scrisa si desenata.pdf
- FORMULARE Statie de tratare chimica a apei .doc
- Nota justificativa privind selectarea procedurii.pdf
- FisaDate_DF1076843.pdf
- DUAE_CERERE_55732.xml
- clarificare .doc

Data publicarii	14.02.20	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.03.20	Pretul estimativ:	959.361,34 RON - 959.361,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: STAȚIA DE TRATARE CHIMICĂ A APEI asigura producerea apei demineralizate de puritate ridicata (mai mica de 0.75 μ S/cm) pe platforma ICN pentru dispozitivele de iradiere ale reactorului TRIGA, necesara pentru completarea apei demineralizate din piscina reactorului - circuitul primar de raciere, asigurarea stocului de avarie - accident la Reactorul TRIGA, TAR, STDR, Atelier 8. Datorita vechimii in exploatare instalatia prezinta uzura fizica avansata : rezervor stocare apa partial demineralizata 100 mc-spart., traseu neutralizare - spart, conducte cauciucate deteriorate, filtru cu pat mixt deteriorate si uzura morala .
