

---

## Centrala termica in condensare Buderus GB 172-42

I.D.: 42902009

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.05.19 | Coduri CPV | 39715210-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 10.327,73 RON - 10.327,73 RON

---

Descriere: Centrala termica in condensare Buderus GB 172-42, cantitatea necesara este de 1 bucata. Specificatii tehnice: Putere termica nominala max 40/30 0C - 41,9; Putere termica nominala max 50/30 0C - 41,7; □Putere termica nominala max 80/60 0C - 39,9; □ Sarcina termica nominala maxima (Qmax) - 41,0; □Putere termica nominala min 40/30 0C - 5,9; □ Putere termica nominala min 50/30 0C - 5,9; □ Putere termica nominala min 80/60 0C - 5,3; □ Sarcina termica nominala minima (Qmin) - 5,5; □ Randament, putere max. curba de incalzire 80/60 0C - 97,4; □ Randament, putere max. curba de incalzire 50/30 0C - 100,6. Termenul de garantie este cel acordat de producator. Termenul de livrare este de 5 zile de la comanda ferma a entitatii contractante. Pretul include transportul, punerea in functiune, autorizare ISCIR si alte cheltuieli aferente. După finalizarea livrării și prestarea serviciilor de punere în funcțiune și autorizare ISCIR, se întocmește Procesul-Verbal de Recepție, ce va fi confirmat de către reprezentantul entității contractante.

---