
Lucrari de intretinere instalatie incalzire Scoala Gimnaziala Harman

I.D.: 52625648

Data publicarii	14.12.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.464,63 RON - 2.464,63 RON

Descriere: Descriere: Lucrari de revizie arzatoare cazane din sala centrala termica 2 buc Demontarea acestora bucata cu bucata conform schemei explodate Curatare mecanica prin raziere sau periere a tuturor elementelor Masurare capacitate condensator ventilator si inlocuire daca este cazul Inlocuirea rulmentilor de ventilator Remontarea tuturor pieselor conform ansamblului arzator Verificari legaturi electrice Punere in functiune ansamblul si verificare la rece (arzatorul este pornit fara gaz si se simuleaza aparitia flacarii, respectiv disparitia acesteia) Evenuele reglaje si neconcordante se vor ajusta pe cazan Punere in functiune Reglaje ,verificare energetica si analiza gazelor de ardere. Repunere in functiune la parametrii nominali.
