
Lot 1: Revitalizare izolatie transformator 40 MVA, CHE Gura Lotrului
Lot 2: Revitalizare izolatie transformator 63 MVA, CHE Calimanesti
Lot 3: Revitalizare izolatie transformator 63 MVA, CHE Babeni

I.D.: 101232026

Data publicarii	09.08.24	Coduri CPV	50532200
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Lucrare de mentenanță de tip LN3 - ,, revitalizare izolație transformator de putere 40 si 63 MVA ” - CHE Gura Lotrului, CHE Calimanesti si CHE Babeni , reprezinta ansamblul lucrărilor de mentenanță care au drept scop creșterea fiabilității, refacerea condițiilor inițiale de funcționare, eliminarea deficiențelor constatate în perioada de exploatare de la ultima lucrare de mentenanță planificată, precum și a celor rezultate din datele de istoric ale reparațiilor, analizele incidentelor și a punctelor slabe, în vederea asigurării condițiilor de funcționare a instalațiilor în conformitate cu prevederile normativelor PE 116/ 94 .Termenul limita la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare este: 11 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enuntat anterior.Durata maxima de derulare a contractului este de maxim 130 zile/trafo si se va realiza astfel : - 20 de zile pregatire lucrare (etapa I)- 60 zile derulare contract de la ordinul de incepere , din care maxim 7 zile retragere din exploatare CHE (etapa II , se va demara la ordinul beneficiarului atunci cand conditiile meteorologice si hidrologice permit , cu aprobarea DEN) - IN INTERIORUL CELOR 130 ZILE- 20 zile receptia lucrari (etapa III)- 30 zile termen de plata a facturilor (etapa IV)
