

Mentenanata sistem detectie incendiu

I.D.: 54981823

Data publicarii	09.03.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 411,00 RON - 411,00 RON

Descriere: Mentenanata Sistem detectie incendiu a. verificare generala vizuala a elementelor compenente ale instalatiei(CDI, detectori, bariere, butoane, sirene, surse alimentare, transpondere, cablaje electrice aparente) b. desprafuire detectoare, curatare butoane, spalare cu spray a barierelor de fum si a prismelor reflectorizante (acolo unde exista), remediere cablaje electrice aparente daca e cazul c. la CDI: se citeste panoul de control, memoria de evenimente, contorul de alarme, tensiunea acumulatorilor; daca sunt defecte se conecteaza laptopul si se vizualizeaza cauzele, (nivelul de murdarire a detectorilor, continuitatea in bucla, rezistenta de izolatie a buclei etc.) d. se genereaza 3-5 alarme si 3-5 defecte(functie de complexi-tatea si topologia sistemului) si se vizualizeaza corespondenta semnalizarilor si timpul de afisare a acestora la CDI, e. se fact probe de activare si dezactivare a actionarilor f. la sursele de alimentare suplimentare se verifica tensiunea acumulatorilor si starea semnalizarilor de defect g. se verifica intensitatea semnalelor acustice in sirenele de alarmare si semnalizarea vizuala a flashurilor h. la sirenele de exterior se verifica starea si incarcarea acumulatorilor prin masurarea tensiunilor in alarma si repaus. i. se actualizeaza instructajul utilizatorilor si se verifica existenta instructiunilor de lucru afisate langa CDI; se consemneaza activitatile desfasurate in registrul de service
