
Mentenananta sistem detectie incendiu

I.D.: 53218204

Data publicarii	08.01.21	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.940,00 RON - 2.940,00 RON

Descriere: Verificat centrala de incendiu -Verificat sursa de alimentare -Verificat si testat senzori de fum si temperatura -Verificat testat butoane de incendiu -Verificat testat sirene -Verificat testat geamuri desfumare -Remediat defectiune bucla deschisa -Inlocuit acumulatori
