

Contracte având ca obiect achiziția de servicii de revizie și reparație pentru un UPS trifazic de mare capacitate (25kVA)

I.D.: 60613048

Data publicarii	06.09.21	Coduri CPV	50323000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.09.21	Pretul estimativ:	14.100,00 RON - 14.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de servicii: prestarea serviciilor de reparație și revizie pentru un UPS PowerScale 25kVA, aflat la sediul Direcției Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.

A. Caracteristici UPS: - regim de funcționare: true online (dublă conversie) - putere aparentă nominală: 25 kVA - tensiune de intrare (alimentare) UPS: 3x400/230V 50Hz - tensiune de ieșire UPS: 3x400/230V 50 Hz

Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate):

1. Revizia tehnică anuală se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului și va cuprinde următoarele operațiuni: - curățarea de praf a echipamentelor; - Verificarea conexiunilor intrare - ieșire - Verificarea conexiunii de împământare - Verificare semnalizări optice - Verificare semnalizări acustice - Măsurători /citiri ale parametrilor, incluzând și logo-ul evenimentelor - Efectuarea testelor de funcționare (verificarea capacității bateriilor, verificarea sistemului de alarmare, verificarea funcționării corecte a sistemului, verificarea funcționării corecte a monitorizării sistemului de UPS-uri local și de la distanță); La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.
2. REPARAȚII ACCIDENTALE Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecano-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a UPS-ului în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii va fi de maxim 72 de ore. După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera. Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor în termen de 10 zile lucrătoare. Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor accidentale și eventualelor defecțiuni constatate la UPS-ul menționat. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de UPS, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz. Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor și/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel puțin următoarele documente: Factură; Deviz; Certificat de garanție, unde este cazul; Declarație pe propria răspundere privind respectarea adaosului comercial oferat sau documente justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb furnizate și montate, după caz. La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.