
revizie centrale mrale

I.D.: 63782162

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.12.21 | Coduri CPV | 71356000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 11.005,48 RON - 11.005,48 RON

Descriere: 1. REVIZIE CENTRALA TERMICA FERROLY -ENERGY TOP VERIFICARI: - verificarea la rece, integritatea aparatului; - verificare placa frontala cazan (crapaturi) - verificare existenta tiraj la cos de fum si etanseitate evacuare gaze; - inspectia conului de ardere si duzelor arzator, inspectie focar; -curatare focar; - verificare prizelor de aer neobturabile, grilei de ventilatie; - verificarea presiunilor de combustibil si de apa; - verificarea reglajelor razatorului; - verificarea circulatiei unui debit minim de agent termic; - reglaj debit combustibil; - reglajul arzatorului; - analiza gazelor de ardere, reglajul arderii; - verificare alimentare electrica, existenta legaturii la priza de pamant; - verificarea legaturilor echipotentiale la priza de pamant; - verificarea conditiilor de lucru si siguranta; - verificare vas de expansiune; - proba de presiune hidraulica; - verificarea legaturilor electrice si a traseelor electrice intre panoul de automatizare al cazanului si tabloul de forta si automatizare; - verificare setari automatizare; - verificarea functionarii contactorilor prin intermediul carora se actioneaza echipamentele din camera centrale; - verificarea elementelor de camp (sonde, presostate, termostate) - verificarea conformitatii montajului cu normele in vigoare; INLOCUIRI: -inlocuire izolatie centru; -inlocuire izolatie superioara 2. Montare filtru antimagnetita instalatie centrala termica - 3 buc inlocuire vas de expansiune 8 L - 1 buc
