

Conditionare apa si control regim chimic Centarala Termica

I.D.: 60523362

Data publicarii	31.08.21	Coduri CPV	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.200,00 RON - 3.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Prestatorul serviciului care face obiectul achiziției se obligă să execute: - serviciul de conditionare a apei de alimentare cazan abur ICI CALDAE-3t/h , IVAR-1.5t/h - serviciul de conditionare a apei de alimentare a cazanelor, pe care prestatorul se obligă să-l efectueze, presupune următoarele: a) asigurarea produselor chimice necesare tratării apei, respectiv: - pentru menținerea pH - apa amoniacală-dacă este cazul; - pentru menținerea excesului defosfat - fosfat trisodic; - pentru scoaterea oxigenului și CO₂ din apă - sulfat de sodiu; b) efectuarea săptămânală (de 4 ori pe lună) a următoarelor analize cu materialele prestatorului: duritate, alcalinitate, conductivitate, oxigen, exces fosfat, exces sulfat, fier, pH; c) activitatea de conditionare a apei de adaos și analizele specificate la pct. b) se va efectua cu personal tehnic RLS inginer chimist și laborant-operator autorizat ISCIR; d) în scopul funcționării optime a cazanelor din centrala termică, prestatorul trebuie să asigure prin serviciul de conditionare a apei de alimentare, următoarele: i. împiedicarea coroziunii, prin: - menținerea conținutului de oxigen dizolvat în apă de alimentare la limitele impuse prin degazarea termică și chimică; asigurarea unui pH de protecție; i.i. evitarea apariției depunerilor care se face prin: - menținerea valorii excesului de fosfat impuse de PT; - stabilirea regimului de purjare în funcție de valorile principalelor parametri ai apei de alimentare.
