
revizie grup electrogen MASE model MPL 137

I.D.: 44483938

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.351,00 RON - 2.351,00 RON

Descriere: revizie grup electrogen MASE model MPL 137
DESCRIERE : Obiectul activității: Revizie grup electrogen MASE model MPL 137 si inlocuire consumabile: - filtru motorina - 1 buc. - prefiltru motorina - 1 buc. - filtru aer - 1 buc. - filtru ulei - 1 buc - ulei 15W40D- 20 litri Proceduri verificare/revizi grup electrogen: 1. Nr. ore de funcționare: 2. Inspecție vizuală 3. Trecere grup în mod „Manual” 4. Verificarea conectării corecte la instalația electrică 5. Verificarea conectării corecte a circuitelor de sarcină 6. Citire nivel combustibil 7. Citire istoric evenimente 8. Verificare dată / oră 9. Verificare programare timer test automat 10. Golire circuit ungere motor 11. Înlocuire filtre ulei / combustibil / aer 12. Umplere circuit ungere motor 13. Verificare întindere curea ventilator 14. Test de funcționare (numai dacă are combustibil) 15. Verificare nivel ulei si inlocuire ulei 16. Trecere grup în mod „Automat”
