

Verificare trimestriala sistem detectie si comanda stingere incendiu cu INERGEN

I.D.: 87296307

Data publicarii	24.09.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 36.608,00 RON - 36.608,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Verificare trimestriala sistem detectie si comanda stingere incendiu cu INERGEN IG541 - verificare trimestriala Arhive Primarie (Noiembrie 2023, Februarie 2024, Mai 2024, August 2024) Verificare trimestriala sistem detectie si alarmare si comanda stingere Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, indiferent daca cladirea este ocupata sau nu. Prin verificarea trimestriala se controleaza daca: - Sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; e actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, Se porneste alarma sonora si se actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitive suplimentare; Se verifica detectoarele privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului (nr. total de detectoare trebuie verificat in decurs de un an); Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare; - Se actioneaza solenoidul de pe cilindrii cu gaz inert, se verifica integritatea sistemului si elementelor de fixare - Se verifica istoricul de evenimente Dupa verificare se va completa in Registrul de control al fiecarui sistem si se va face proces verbal de constatare in care se specifica starea fizica, eventuale probleme si starea de fun