

Comandă scrisă având ca obiect achiziția de servicii intretinere si reparare a echipamentelor de aer conditionat la sediile ANCOM - DR Timiș din Str. Horia, Nr. 24 si 32, Timișoara, jud. Timiș si sediile Oficiilor Judetene.

I.D.: 27640705

Data publicarii	24.04.18	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.18	Pretul estimativ:	22.770,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și accesorii pentru 46 bucăți aparate de aer condiționat, situate în: • Timișoara, str. Horia, nr. 24 (17 buc) 1 buc DAIKIN INVERTER 24000 BTU 1 buc FUJITSU 12000 BTU 3 buc FUJITSU 9000 BTU 1 buc FUJITSU 24000 BTU 1 buc PANASONIC 12000 BTU 2 buc HICON 9000 BTU 1 buc GREE 12000 BTU 2 buc HENSON 9000 BTU 2 buc ZASS 12000 BTU 2 buc OSAKA 12000 BTU 1 buc Midea 12000 BTU • Timișoara, str. Horia, nr. 32 (5 buc): 2 buc FUJITSU 9000 BTU 1 buc OSAKA 9000 BTU 2 buc TAT Technologies (instalate pe autospecialele Mercedes Sprinter) • Comuna Remetea Mare - sat Ianova (1 buc): 1 buc FUJITSU - 12000 BTU • Primăria Săcălaz (1 buc) 1 buc OSAKA 12000 BTU • Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16 - OJ Caraș Severin (2 buc) 2 buc FUJITSU 9000 BTU • Deva, str. Brândușei, nr. 1C - OJ Hunedoara (3 buc) 2 buc OSAKA 12000 BTU 1 buc HENSON 9000 BTU • Petroșani, Stația de tratare a apei (1 buc) 1 buc OSAKA 12000 BTU • Deva, Dealul Plaiului (1 buc) 1 buc FUJITSU 12000 BTU • Craiova, str. Buziaș, nr. 53 - OJ Dolj (3 buc) 1 buc HENSON 9000 BTU 1 buc FUJITSU 9000 BTU 1 buc OSAKA 12000 BTU • Comuna Bucovăț - sat Cîrligei (2 buc) 2 buc HITACHI 9000 BTU • Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr.3, bl.5, sc.1, et.8, ap.31 - OJ Mehedinți (2 buc) 1 buc DAIKIN 12000 BTU 1 buc HENSON 9000 BTU • Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr.59 A - OJ Mehedinți (1 buc) 1 buc GREE LOMO 12000 BTU • Tg Jiu, B-dul Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30 - OJ Gorj (3 buc) 1 buc FUJITSU 9000 BTU 2 buc HENSON 9000 BTU • Arad, str. Revoluției, nr.1-3, bl.4, sc.A, ap.7 - OJ Arad (2 buc) 1 buc HENSON 9000 BTU 1 buc OSAKA 12000 BTU • Comuna Fântânele, jud. Arad (2 buc) 2 buc HITACHI 9000 BTU III. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): 1. REVIZIE APARATE AER CONDIȚIONAT Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând o revizie în perioada 15.05.2018 - 15.06.2018 ce va conține următoarele operațiuni: - completarea cu agent refrigerant la capacitate nominală conform cărților tehnice a tuturor aparatelor condiționat - curățare filtre unitate interioară cu detergent dezinfectant special pentru filtre climatizare - curățare evaporator - curățare condensator - control conexiuni electrice - verificare ventilator interior - verificarea ventilator exterior - verificare amperaj compresor - verificare presiune refrigerant - control izolație termică - control valve
