
Verificarea instalatiei de gaze naturale la sediul Tribunalului Militar Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 145 A, sector 6, Bucuresti.

I.D.: 50398100

Data publicarii	08.10.20	Coduri CPV	71356100-9
Termenul limita pentru depunere:	15.10.20	Pretul estimativ:	1,00 RON - 2.100,00 RON

Descriere: Firma autorizata ISCIR in domeniu. Autorizatia sa fie valabila si atasata ofertei. Efectuarea minima a tuturor operatiilor stipulate. Verificarea va cuprinde minim, urmatoarele operatii: 1. Verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente. 2. Verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi. 3. Verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii. 4. Verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta. 5. Verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare. 6. Efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale. 7. Verificarea termenului de valabilitate / starii de functionare a detectorului automat de gaze montat la locul de consum.
