

Verificare tehnica in utilizare cazane apa calda + verificare supape de siguranta

I.D.: 63127124

Data publicarii	17.11.21	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.260,00 RON - 1.260,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 2 bc cazan apa calda, combustibil solid/ lichid cu $P < 400$ kW ; achizitie si verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (8 bc supapa de siguranta cu arc $\hat{1}$ " - 3bar) care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT 5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica; 6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator) 7. verificare/ dupa caz curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan; 8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 10. intocmire buletine
