
Efectuarea verificărilor tip PRAM ADV1241044 din 23.09.2021

I.D.: 61453716

Data publicarii	29.09.21	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 13.488,00 RON - 13.488,00 RON

Descriere: Verificarea tip PRAM a instalației de legare la pământ presupune: - identificarea punctelor de măsurare a prizelor de pământ; - măsurarea cu aparate de specialitate a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ; - identificarea tuturor tablourilor electrice și a tuturor prizelor electrice sau a consumatorilor conectați direct la instalația electrică; - măsurarea rezistenței de continuitate a circuitelor între prizele de pământ și tablouri și a circuitelor de la tablouri la prize sau utilaje conectate direct; - verificarea stării bornelor de conexiune la împământare; - revizie generală TEG - întocmirea buletinului de verificări și stabilirea dacă instalația corespunde sau nu normelor în urma verificării. Valabilitatea buletinului este de 6 luni sau până la orice intervenție în instalația măsurată ori modificare în legislație. Măsurările se vor efectua cu aparatul: SONEL MPI - 520 seria A723208; Clasa de precizie a aparatului: 2 - Certificat de etalonare nr. 0192E/2021; Metoda folosită la măsurare: volt-ampmetru, compensare în curent alternativ, cu curenți slabi. Buletin va fi emis conform cu Normativul I7/2011, NTE 116/2001, DGPSI 004/2001, HG 1146/2006, Legea 319/2006, Legea energiei 123/2012, 1 RE-lp 30-2004, Ordin ANRE 116/2016, SR HD 60364-6, SR EN 61557.
