

## **Serviciul de mentenanță preventivă și corectivă pentru sistemul de detecție a începutului de incendiu**

I.D.: 94200980

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.02.24 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 19.200,00 RON - 19.200,00 RON

---

Descriere: Servicii trimestriale de mentenanța preventivă și corectivă pentru sistemele de detecție incendiu. Operațiunile trimestriale care se vor efectua conform oferta sunt următoarele: - Verificarea integrității buclelor/ liniilor și a numărului de componente din sistem și a conformității cu zonarea afișată. - Verificarea funcționării centralei - Verificare vizuală, starea fizică și grad de curățenie a plăcilor interne - Verificare stare LED-uri și mesaje la display: defecțiuni, alarme tehnice, alarme de foc, izolări detectori - Masurători la acumulatori (tensiuni) - Verificare detectoare și întreg sistemul - Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai mulți detectori de fum au ajuns la pragul de prealarmă. Se vor curăța pentru aducerea lor la pragul normal. - Testare și curățare detectori; - Verificare transmitere mesaje la detectorii testați; - Verificare aprindere LED la detectorii testați; - Verificare vizuală a detectorilor din zone cu grad ridicat de umiditate sau alt mediu coroziv; - Verificare sirene; - Verificare/măsurare acumulatori centrală și sirene; - Verificarea transmiției semnalelor "trouble" și alarmă către centrală; - Verificare Butoane manuale de alarmare; - Verificare deschidere volet și rearmare după testare. Voleții se vor testa la nivel de acționare, un și mecanic; - Verificare tensiune alimentare tablouri și surse de alimentare volet și Verificare funcții centrală de semnalizare, detectare și avertizare

---