

## **Achizitia serviciilor de proiectare si executie sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu pentru sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala strada Bistritei nr. 21**

I.D.: 36876089

Documente participare:

- 6-ADV1089211.zip

Data publicarii	28.06.19	Coduri CPV	31625100-4
Termenul limita pentru depunere:	10.07.19	Pretul estimativ:	96.000,00 RON - 96.000,00 RON

Descriere: Proiectul tehnic pentru executia instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendiu, va acoperi toate spatiile imobilului de pe str. Bistritei nr. 21, Scara A a imobilului Cămin I si anume: parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3 , scarile de acces si holurile. Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a tuturor componentelor sistemului detectie, semnalizare si alarmare incendiu se va face pentru a acoperi toate spatiile mai sus mentionate. Aceasta achizitie se realizeaza in vederea indeplinirii normelor generale de aparare impotriva incendiilor prevazute in OMAI nr. 163/2007 si in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu. 3. Obiectul principal al achizitiei : 1. proiectare sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu 2. Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a tuturor componentelor sistemului detectie, semnalizare si alarmare incendiu Produsele si echipamentele propuse vor prezenta fiabilitate ridicata , vor fi noi, nefolosite si de generatie recenta, vor contine sau vor avea atasate toate accesoriile mecanice, electrice si de conectica necesare functionare si trebuie sa aiba specificatiile tehnice potrivite astfel incat sa poata indeplini cerintele din caietul de sarcini si anume : - o detectie a inceputului de incendiu in cel mai scurt timp posibil; - o alarmare corespunzatoare; centrala sa localizeze exact focarul de incendiu; Proiectul tehnic trebuie sa preavada minim urmatoarele componente: centrala de detectie adresabila cu 2 bucle, 128 de adrese, cu interfata utilizator ; acumulator; detector analog adresabila; soclu detector; indicator optic de alarma; declansator manual; dispozitiv alarmare interior; sirena incendiu exterior; acumulator capsulat; cablu alimentare; cablu incendiu; Toate aceste produse vor fi produse in Uniunea Europeana si vor avea inscriptionata marca CE, este obligatoriu ca aceste produse sa fie compatibile intre ele pentru a avea un sistem de detectie, semnalizare si alarmare incendiu complet functional. SUPRAFATA UTILA A IMOBILULUI ESTE DE 2738,03 MP, IAR PROIECTUL TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE: 1-TOATE DETALIILE DE EXECUTIE SI IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE DETECTIE INCENDIU, 2 - ALIMENTARE DE REZERVA, 3-PROIECTUL TREBUIE SA CONTINA TOATE PLASNESELE NECESARE, 4-SPECIFICATIILE TEHNICE CU PRIVIRE LA MATERIALELE FOLOSITE SAU DENUMIREA LOR (MARCA, MODELUL, CANTITATE), 5 - NORMATIVE 6 - MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 7-PROIECTUL SA FIE AVIZAT SI VERIFICAT DE CATRE PERSOANE AUTORIZATE (VERIFICATOR DE PROIECT, ISU) . A. Piese scrise: a) Fisa proiectului; b) Borderou; c) Memoriu Tehnic d) Caiet de sarcini e) Baza legala de proiectare f) Instructiuni si recomandari pentru punere in functiune g) Instructiuni si recomandari pentru intretinere si exploatarea h) Masuri de securitate si sanatate , de prevenire si stingere a incendiilor i) Jurnal de cabluri B. Piese desenate - Planse amplasare instalatie