
Reparat declanșator supraturare TA F1L 150 MW

I.D.: 30728966

Documente participare:

- 2-CN1004246.zip

Data publicarii	14.09.18	Coduri CPV	50531000-6
Termenul limita pentru depunere:	19.10.18	Pretul estimativ:	39.324,00 RON

Descriere: Serviciul presupune, Reconditionarea zonelor corodate ale peretelui metalic și refacerea protecției anticorozive/antiabrazive la statorul pompei de recirculare nr.2 tip KSB – KWPKC 900-1139 de la Absorberul nr.4 cu respectarea operatiilor prezentate in caietul de sarcini. Termen de răspuns la clarificari este 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
