

## Servicii de igienizare a 7 aparate de aer conditionat

I.D.: 12649007

---

Data publicarii	27.04.16	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.05.16	Pretul estimativ:	350,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: Servicii de dezinfectare, sanitizare si igienizare în scopul asigurarii functionarii la parametrii nominali a unui numar de 7 aparate de climatizare, dupa cum urmeaza: - Verificarea suportilor de prindere a unitatii externe; - Verificare cabluri alimentare cu energie electrica; - Verificare motor ventilator si paleta; - Verificare cabluri de comanda si telecomenzi fixe; - Verificare condensator pornire, contacte electrice si electrovalva; - Verificare trasee frigorifice (tubulatura, serpentine, suduri, valve, robineti, lamele condensator si refacerea lor daca este cazul); - Refacere matisari KIT tubulatura arse sau distruse; - Înlocuire armaflex protectie tubulatura cupru distrusa sau îmbatrânita; - Verificare bercuieli (refacerea lor daca este cazul) si holendere de fixare tubulatura pe unitatile externa si interna; - Desprafuire condensator racire/încalzire freon; - Verificare compresor si presiune de freon si completarea freonului daca este cazul la presiunea nominala pentru functionarea aparatului de aer conditionat în parametri nominali; - Corectarea presiunii pentru functiile de rece/cald la începerea fiecarui sezon; - Verificare senzori de temperatura si umiditate; - Demontare/montare filtre praf si fum; - Spalare/dezinfectare, sanitizare, igienizare filtre; - Spalare cuva si tubulatura dren si decolmatarea lor, daca este cazul; - Desprafuire vaporizator prin suflare si aspirare, când este cazul; - Verificare placa electronica de receptori si comanda; - Verificare cabluri protectie si tensiuni alimentare; - Verificare functionare turbina în cele trei trepte de viteza pentru functia de rece, auto, cald si sleep; - Verificare deschidere trapa si reglarea unghiului de difuzare aer; - Verificare si reglare fante de dispersie aer; - Toaleta unitatii interne.

---