
Remediere defectiuni cazan combustibil solid Pmax 100 kW, incarcare antigel instalatie 20kg

I.D.: 52179317

Data publicarii	30.11.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.268,00 RON - 2.268,00 RON

Descriere: Inlocuire termostat de imersie 1/2 (conexiuni electrice si hidraulice), inlocuire sursa curent UPS Kemot ProSinus 700 (unda sinusoidala), inlocuire baterie UPS Varta 155Ah, incarcare instalatie cu antigel 20kg. Ne angajam sa prestam serviciile la un nivel ridicat de profesionalism si in perioada de timp solicitata de autoritatea contractanta.
