

## **Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție “Cresterea sigurantei pacientilor Spitalului Municipal Medgidia”- COD SMIS 153880**

I.D.: 85931481

Documente participare:

- cs.pdf
- draft contract.pdf
- fisa de date siguranta pa.pdf
- FisaDate\_DF1187748.pdf
- IGM.rar
- FISE TEHNICE ELECTRICE.pdf
- liste fara valori.pdf
- PTh1 instalatii.rar
- PTh2 instalatii.rar
- 3. Formulare Siguranta pacientilor.doc
- AC.pdf
- declaratie pers functie.pdf
- documentatie completari erata Medgidia.rar
- PTh-ARHITECTURA.rar
- DUAE\_CERERE\_234990.xml
- raspuns consolidat siguranta pacientilor.pdf

---

Data publicarii	17.08.23	Coduri CPV	45231500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.09.23	Pretul estimativ:	8.308.555,11 RON - 8.308.555,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectul are ca obiectiv cresterea sigurantei pacientilor spitalului municipal Medgidia. Se urmareste ca investitia sa aiba un impact pozitiv din punct de vedere economic, social si de mediu prin imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Medgidia, prin: - Modernizare si extindere (din perspectiva cantitativa si a resurselor), a instalatiei alimentare cu oxigen, si gaze medicale prin : -Revizuirea statiilor de oxigen existente, reconfigurarea traseelor avand in vedere conditiile noi impuse -Reabilitarea anexelor tehnice existente - Reabilitarea modernizare , extinderea infrastructurii electrice, d si reconfigurari la infrastructura de fluide medicale. -Se va monta un tablou de alarmare pentru gaze medicale, monitorizarea presiunii si debitului gazelor medicale in sistem . -Dotarea instalatiei de alimentare cu oxigen medical cu un stocator de oxigen ca sursa alternativa a sursei principale. -Modernizare si extinderea capacitatii de alimentare cu energie electrica (la postul de transformare existent) -Infiintare statie aer comprimat -Infiintare statie de vacuum. Racordarea aparaturii si echipamentelor medicale in punctele de conectare la instalatia de gaze medicale se va realiza prin intermediul prizelor specifice, cu cuplare rapida. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de: înainte cu 7 zile de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 din Instrucțiunile pentru ofertanți/fișa de date, respectiv 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.