
Verificare Tehnica Periodica la Instalatia de Utilizare Gaz Metan-obligatorie o data la 2 ani confo

I.D.: 52412168

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.12.20 | Coduri CPV | 71356100-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.785,00 RON - 3.785,00 RON

Descriere: Verificare Tehnica Periodica la Instalatia de Utilizare Gaz Metan- obligatorie o data la 2 ani conform normelor in vigoare. Verificarea functionarii echipamentelor de reglare; a etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor; a arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; stabilitatea conductelor montate aparent pe suporturi; verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente; remedierea micilor scapari de gaze; verificarea starii constructiilor cadapostesc statiile si posturile de reglare sau reglare - masurare; verificarea proiectului de gaz.
